

Allmän information om enskilt avlopp

- Möjlighet att ansluta till kommunalt reningsverk eller till samfällt reningsverk ska alltid beaktas i första hand. Om allmänt ledningsnät planeras i området ska tillstånd för enskilt avlopp tidsbegränsas.
- Gemensamhetslösningar för flera fastigheter ska eftersträvas, särskilt om det innebär en sanering av befintliga dåliga avlopp.
- För minireningsverk, fosforfällor och andra tekniskt mer avancerade avloppslösningar ska det alltid finnas serviceavtal mellan fastighetsägare och lämplig firma.
- Kretsloppsaspekten bör beaktas i varje enskilt avloppsärende.
- I områden med högt bebyggelsetryck eller problemområden för grundvatten bör dessa förutsättningar vägas in i bedömningen.
- Utsläpp efter minireningsverk ska ske till en efterpolering (infiltration eller markbädd).

Grundkrav

- Dag- och dräneringsvatten får aldrig ledas till en avloppsanläggning.
- Anläggningen ska, med undantag för eventuell infiltrerande del, vara tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
- Avloppsanläggningen ska, i den mån det behövs, vara försedd med en larmanordning ifall det uppstår drifts- eller andra funktionsstörningar.
- Kontroll av minireningsverk eller andra störningskänsliga tekniker ska utföras minst en gång årligen av sakkunnig personal. Skötsel och serviceavtal ska kunna visas upp.
- Kontroll av andra anläggningar än de ovan nämnda, t ex infiltrationer och markbäddar, ska ske minst vart tionde år.
- Anläggningarna ska i möjligaste mån utformas så att provtagning av utgående avloppsvatten möjliggörs.